



Swedish Institute for Technical  
Approval in Construction



2006-09-29

Projekt nr. T 600020

# TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0020/06

med beslut om tillverkningskontroll enligt 18-20 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m., BVL

**SAKORD: BRANDSKYDD**  
**Genomföringar**

## FIRESAFE Värme expanderande fogmassa

Innehavare	Firesafe AS, Pb. 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo, tel: +47 - 22 72 20 20, fax: +47 - 23 17 86 00, e-post: firmapost@firesafe.no , hemsida: www.firesafe.no, organisationsnr: 958 249 799 MVA
Produkt	Firesafe värme expanderande fogmassa, brandtätningssmassa för tätning av genomföringar och ursparningar.
Avsedd användning	Brandtätning för genomföringar med rör av stål, plaströr av PP, PE, PVC, genomföringar med kabel och kabelbuntar med eller utan skyddsror av plast, ventilationskanaler samt ursparning och fogar i brandcellsavskiljande byggnadsdelar. Avsedd för väggar av gipsskivor, betong, lättbetong, tegel eller motsvarande samt bjälklag av betong.
Handelsnamn	Firesafe Värme expanderande fogmassa
Godkännande	<p>Produkten uppfyller kraven i 2 § 2 BVL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför vad gäller bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):</p> <p>Brandteknisk klass* EI 30-EI 120 <span style="float: right;">5:22</span></p> <p>* I monteringsanvisningarna enligt rubriken "Tillhörande handling" anges och visas förutsättningarna för de olika brandklassningarna.</p>
Tillhörande handling	Monteringsanvisning, Firesafe värme expanderande fogmassa, daterad 2006-09-29, 4 sidor.



Swedish Institute for Technical  
Approval in Construction



2006-09-29

Tg-bevis nr 0020/06

Kontroll	<p>Tillverkningskontrollen skall utföras enligt kontrollanvisningar daterade 2001-08-09 och Dnr 310-94-0001 och övervakas av ett tredje oberoende organ SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB.</p> <p>Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall, genom identifiering med hjälp av märkningen, tillses att rätt produkter levererats och att utförande och montering överensstämmer med tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring, som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta bevis.</p>																				
Tillverkare	<p>Beslutet om tillverkningskontroll omfattar följande generalagent: Silicone Trading, Kungsbacka</p>																				
Märkning	<p>Produkten skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av etikett på varje levererad produkt och omfattar:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Tillverkare</td> <td><b>Intumex, GmbH, Linz, Österrike</b></td> </tr> <tr> <td>Generalagent</td> <td><b>Silicone Trading, Kungsbacka</b></td> </tr> <tr> <td>Distributör</td> <td><b>FIRESAFE AS, Oslo</b></td> </tr> <tr> <td>Boverkets inregistrerade varumärke</td> <td style="text-align: center;"><b>+</b></td> </tr> <tr> <td>SITAC:s ackrediteringsnummer</td> <td style="text-align: center;"><b>SITAC 1422</b></td> </tr> <tr> <td>Produktens typbeteckning</td> <td><b>Firesafe värme expanderande fogmassa</b></td> </tr> <tr> <td>Typgodkännandebevisets nummer</td> <td style="text-align: center;"><b>0020/06</b></td> </tr> <tr> <td>Brandteknisk klass</td> <td style="text-align: center;"><b>t.ex. EI 120</b></td> </tr> <tr> <td>Löpande tillverkningsnummer eller -datum</td> <td style="text-align: center;"><b>nr/datum</b></td> </tr> <tr> <td>Besiktningsorgan</td> <td style="text-align: center;"><b>SP</b></td> </tr> </table>	Tillverkare	<b>Intumex, GmbH, Linz, Österrike</b>	Generalagent	<b>Silicone Trading, Kungsbacka</b>	Distributör	<b>FIRESAFE AS, Oslo</b>	Boverkets inregistrerade varumärke	<b>+</b>	SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>	Produktens typbeteckning	<b>Firesafe värme expanderande fogmassa</b>	Typgodkännandebevisets nummer	<b>0020/06</b>	Brandteknisk klass	<b>t.ex. EI 120</b>	Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum</b>	Besiktningsorgan	<b>SP</b>
Tillverkare	<b>Intumex, GmbH, Linz, Österrike</b>																				
Generalagent	<b>Silicone Trading, Kungsbacka</b>																				
Distributör	<b>FIRESAFE AS, Oslo</b>																				
Boverkets inregistrerade varumärke	<b>+</b>																				
SITAC:s ackrediteringsnummer	<b>SITAC 1422</b>																				
Produktens typbeteckning	<b>Firesafe värme expanderande fogmassa</b>																				
Typgodkännandebevisets nummer	<b>0020/06</b>																				
Brandteknisk klass	<b>t.ex. EI 120</b>																				
Löpande tillverkningsnummer eller -datum	<b>nr/datum</b>																				
Besiktningsorgan	<b>SP</b>																				
Bedömnings- underlag	<p>Rapport 4007072 från Appplus Certification Technological Center. Rapport Pr-03-02.056 från Pavus a.s. Rapport G10307 A och B från DBI. Rapport 92R12298 från Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.</p>																				
Kommentarer	<p>Monteringsanvisning skall medfölja varje förpackning som levereras.</p>																				
Giltighetstid	<p>Godkännandet gäller t o m 2011-09-28.</p> <p>Ett typgodkännande upphör formellt att gälla efter övergångstiden för den harmoniserade tekniska specifikationen som produkten kan CE-märkas mot. Den tekniska bedömningen att produkten uppfyller Boverkets regler berörs inte av detta.</p>																				

Johan Åkesson

Ingvar Pettersson