

## Serviceföreskrift utrymning

### Utrymningsskylt

1. Kontrollera att skyltarna hänvisar i rätt riktning samt att de är korrekt placerade.
2. Kontrollera att skyltarna ej är trasiga och rengör vid behov.
3. Kontrollera att skyltarna är väl synliga och att de går att följa till hänvisad nödutgång samt inte sitter för tätt.

### Utrymningsplan

1. Kontrollera att utrymningsplanen har korrekt information och att de inkluderar larmknapp, larmnummer, återsamlingsplats samt utrymningsvägar.
2. Kontrollera att utrymningsplanen är korrekt placerad, och att den är hel och ren.
3. Kontrollera att utrymningsvägar eller dörrar stänger helt och säkerställ att dessa inte är blockerade.
4. Följ utrymningsvägen ut i det fria. Observera att vissa dörrar kan vara larmade.