



PRESTANDADEKLARATION (DoP)

enligt bilaga III till förordning (EU) nr 305/2011
(Byggproduktförordningen)

FIRESAFE / FSA

DoP-nr: FS/PP/FSA – 2025.07.30

1. Produkttypens unika identifieringskod:

FIRESAFE / FSA Firestop Acrylic for Penetration Seals and Linear Joint Seals.

2. Typ-, tillverkningsparti- eller serienummer eller någon annan beteckning som möjliggör identifiering av byggprodukten i enlighet med artikel 11.4: Se batchnummer på produktförpackningen eller skanna QR-koden på förpackningen för detaljerad information.

FIRESAFE / FSA levereras i plastpatron 310 ml. ALU-påse 300 och 600 ml.

3. Tillverkarens avsedda användningsområden för byggprodukten i enlighet med relevant harmoniserad teknisk specifikation:

3.1 Den avsedda användning FIRESAFE / FSA är upprätthålla brandmotståndet hos väggar av gips, murade/gjutna väggar och golv. Brandtätning av installationsgenomföringar och linjära fogar i alla typer av konstruktioner som ingår i **ETA 25/0233 Penetration Seals och ETA 25/0235 Linear Joint Seals**.

3.2 Användningskategorin för systemet FIRESAFE / FSA är beräknat för inomhusbruk, förhållande: relativ fuktighet under 85 % RF, ej tillämplig vid temperaturer under 0 °C och utan exponering för regn eller UV (TR 024, typ Z₂).

3.3 Bestämmelserna i prestandadeklarationen baseras på en antagen livslängd för FIRESAFE / FSA på 25 år: förutsatt att alla villkor i tillverkarens datablad och instruktioner för packning, transport, förvaring, installation, användning och reparation är uppfyllda. Indikationerna som ges till slutanvändaren kan inte tolkas som en av tillverkaren given garanti, utan ska enbart betraktas som en hjälp för att välja rätt produkter i förhållanden till lösningens förväntade ekonomiska rimliga livslängd.

4. Tillverkarens namn, registrerat företagsnamn eller registrerat varumärke och kontaktadress i enlighet med artikel 11.5:

Firesafe AS

Robsrudskogen 15, 1470 Lørenskog

Postboks 6411 Etterstad, 0605 OSLO

Telefon: +47 22 72 20 20

www.firesafe.no

5. Om relevant ska namn och kontaktadress till representant med mandat från tillverkaren anges enligt artikel 12.2: Ej relevant.

6. System eller system för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:

AVCP-system 1.

7. Om prestandadeklarationen för en byggprodukt omfattas av en harmoniserad standard:

Ej relevant.

8. Om prestandadeklarationen för en byggprodukt omfattas av en europeisk teknisk bedömning:

Denna prestandadeklaration har utarbetats i enlighet med riktlinjerna som anges i EAD 350454-00-1104.

ETA 25/0233 och ETA 25/0235 utarbetade av UL International BV anmält organ 2821, prestandacertifikat nr 2821-CPR-0344.

9. Deklarerad prestanda:

Viktiga egenskaper	Egenskaper	Harmoniserad teknisk specifikation
Reaktion på brand	Klass E	EN 13501-1
Motstånd mot brand	ETA 25/0233 och ETA 25/0235	EN 13501-2
Luftgenomsläpplighet	NPD	EN 1026
Vattengenomtränglighet	NPD	EAD 350454-00-1104, bilaga C
Utsläpp av farliga ämnen	IA1, S/W2	EOTA TR 034
Mekaniskt motstånd och stabilitet	NPD	EOTA TR 001
Motstånd mot stöt/rörelse	NPD	EOTA TR 001
Vidhäftning	NPD	EOTA TR 001
Luftburen ljudisolering	Rs,w (C; Ctr)= 54 (-3; -10) dB. Testad 12 mm fogdjup och 15 mm drevning	EN 10140-2
Stegljudisolering	NPD	EN 10140-3
Termiska egenskaper	NPD	EN 12664, EN 12667 eller EN 12939
Vattenångpermeabilitet	NPD	EN ISO 12572, EN 12086
Hållbarhet och användarvänlighet	Z ₂	EOTA TR 024

NPD = No Performance Determined/ Ingen prestanda fastställd.

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den individuella prestandan i punkt 9.
Denna prestandadeklaration utfärdas på uppdrag av utfärdaren på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan under punkt 4.

Undertecknad för och på uppdrag av Firesafe:

Pål Paulsen

Tekniska avdelningen – produktchef brandtättningsprodukter
FIRESAFE AS

